

A Pécsi Tudományegyetem ELTE Pécsi Márton Áron Kollégium és Szakkollégium

7634, Pécs, Rácvárosi út 70/2

Kiegészítő Tűzvédelmi Utasítása

Az 1996. évi XXXI. tv. 19 § (1) bekezdése, 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 1 §, a 4/1993 (Műv.K.28) MKM. számú Utasítás II. fejezet 3. pontja alapján kiadott jelenleg érvényben lévő Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltak alapján az ELTE Pécsi MÁSZ szakkollégiumban a tűzvédelmi előírások érvényre juttatására, az alábbi kiegészítő tűzvédelmi szabályokat hozom:

1. A kollégium épülete a kollégiumi helyiségek összterületét a helyiségekben végzett tevékenységek, az egyidejűleg bent tartózkodók száma, a használt és tárolt anyagok tűzveszélyességi jellemzőinek figyelembevételével "D" - mérsékelt tűzveszélyes - tűzveszélyességi osztályba lett besorolva.
2. A veszélyforrások: a konyhában lévő elektromos tűzhelyek. Gyújtóforrásként számításba jöhet, a szabálytalan dohányzás, a villamos berendezések használata (lámpák, kávéfőző, mikrohullámú sütő, ventilátor, hőszugárzó stb.), illetőleg az épületben végzett alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység (pl. hegesztés).
3. A kollégium épületét, helyiségeit (pl.: szoba, előtér, vendégszoba, konyha, közlekedő, raktár stb.) csak rendeltetésszerűen lehet használni. A rendeltetésszerű használat alatt azt a használati célt értjük, amelyre az épület, térrész vagy a helyiség létesült.
4. A tevékenységhez csak a folyamatos napi feladatokhoz szükséges éghető anyagok, berendezések használhatók, illetve tárolhatók.
5. A kollégium bejárati ajtaját, közlekedő folyosóit, lépcsőházát leszűkíteni nem lehet. A szobákból való kijutást mindenkor biztosítani kell.
6. A hő- és füstelvezetést szolgáló ablakok megközelíthetőségét biztosítani kell, a villamos kapcsolók, leválasztó szakaszkapcsolók, a közműelzárók, továbbá a tűzvédelmi berendezések (tűzoltó készülék), amelyeket a mindenkori használatuk érdekében eltorlaszolni nem lehet. Azok megközelítését minden időszakban és helyzetben biztosítani kell.
7. A világító berendezéseket (teremvilágítás, asztali világítás) a mechanikai sérülés ellen védeni kell. A világító berendezések éghető szilárd anyagokkal közvetlenül nem érintkezhetnek.
8. Az alkalmazott villamos berendezések (számítógép, ventilátor, fénymásoló, stb.) használata során a berendezések az éghető anyagra gyújtási veszélyt nem jelenthetnek, a kezelési utasításban leírt távolságot be kell tartani. A villamos berendezések teljesítménye egyidejű használat esetén nem haladhatja meg a létesítéskor megállapított legnagyobb fogyasztói igényt. A napi tevékenység befejezését követően a berendezéseket ki kell kapcsolni, kivéve azokat, amelyek rendeltetésszerűen folyamatos üzeműek.
9. Elektromos hőfejlesztő készüléket (pl. melegítőt, rezsót, kávéfőzőt, kenyérpirítót) a kollégiumi szobákban használni szigorúan tilos. Ezekre a célokra a szinteken lévő melegítő, főzőhelyiségek szolgálnak.
10. A vasalókat csak az e célra rendszeresített helyiségekben lehet üzemeltetni. A vasaláshoz vasalódeszkát kell biztosítani, amelyen a tartórész a vasaló alatt nem éghető anyagú. Használat közben (bekapcsolt állapotban) a vasalót felügyelet nélkül hagyni nem szabad. Használat után az áramkörből azonnal ki kell kapcsolni és a vasalókat a kijelölt helyen kell tárolni.
11. A kollégiumban használható valamennyi elektromos berendezéshez, készülékhez, csak kettős szigetelésű (védőföldeléses) hosszabbító vezeték használható, illetve alkalmazható. Ezekre a berendezéseken semmi nemű házilag javítás, toldás, hosszabbítás nem végezhető el.
12. Áramszünet esetén a kollégiumban nyílt lángú világítás (pld. gyertya) használata szigorúan tilos.

13. A szobák elhagyásakor a világítást le kell kapcsolni.
14. A kollégium területén tilos a dohányzás. Dohányozni csak az épület környezetében kijelölt dohányzóhelyeken lehetséges
15. A szobákban, vendégszobában el kell helyezni a tűzriadó terv kivonatát (tűzvédelmi házirend) a menekülési útirány jelzésével együtt.
16. A kollégium területén tűz- és robbanás veszélyes folyadékot, vegyszert tárolni és felhasználni tilos.
17. A folyosókat, lépcsőházat, és a kijáratú ajtókat állandó jelleggel teljes szélességében szabadon kell tartani, azokat anyagok, eszközök elhelyezésével leszűkíteni nem szabad.
18. Az épület helyiségeiben gázpalackot elhelyezni, használni és tárolni nem szabad.
19. A kézi tűzoltó készülékek ellenőrzését az ELTE MÁSZ pécsi vezetője szervezi, az elhasznált, hibás készülékek cseréje is az ő feladata.
20. Esetenként nyílt láng használatával járó műszaki jellegű tűzveszélyes tevékenység (pl. hegesztés, lángvágás stb.) engedélyezése a PTE MSZI vezetőjének feladata.
21. A kollégiumban az esetenként nyílt láng használatával járó egyéb tevékenységet PTE MSZI tűzvédelmi főelőadója engedélyezi.
22. A szintenként elhelyezett tűzoltó készülékeket csak rendeltetésszerűen (tűz esetén) szabad működésbe hozni. Eltulajdonításuk, vagy más célra történő használatuk, fegyelmi és anyagi következményeket von maga után.
23. A kollégium lakóit beköltözkéskor tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatás megtartása a kollégiumvezető feladata, melynek megtörténtét írásban kell dokumentálni. Az oktatás tartalmazza a riasztási és menekülési tudnivalókat is.

Pécs, 2025.

Vázsonyi Ottó
kollégiumvezető